ꓵꓤꓰꓢꓯꓱꓢꓤꓰꓢꓯꓱꓢꓤꓰꓢꓯꓱꓢ

日上报了《勐海县移民开发局关于给予西双版纳州勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村勐邦小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目可行性研究报告进行审查的请示》（海移请字〔2019〕12号），2019年3月7日，州搬迁安置办公室组织召开项目评审会议，会同州住房和城乡建设局等有关部门专家，对《勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村委会勐邦小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目可行性研究报告》进行了审查，你单位已按照专家组评审意见进行了修改完善。现批复如下：

一、同意实施勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村委会勐邦小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目（项目代码：2019-532822-50-01-022460）。该项目的实施建设，将有效改变当地的村寨面貌，提升村寨新形象，改善村寨人居环境，给当地经济建设和社会发展创造有利的外部环境，为“乡村游”、“美丽家园.小康库区”移民新村奠定基础。

二、项目建设内容。曼弄村委会勐邦小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目，主要建设内容为：C25砼路面3065 m^2，砼排水沟建设400m，挡土墙81 m^3，砌花池1120 m，花池内树种栽种1120 m，DN200聚乙烯管1000 m，集中绿地230 m^2，休息亭2座，污水处理池1套，砼涵管安装830 m（DN600砼管460 m、DN400砼管370 m）。

三、项目投资及资金来源。该项目总投资369.82万元，项目资金来源为大中型水库移民后期扶持资金，申请2019年度省

级重点“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目。

四、原则同意项目建设总工期为8个月，下阶段应结合项目实际进一步调整实施进度计划。

五、勐海县搬迁安置办公室为项目责任单位，负责项目的实施管理，应将项目建设有关情况在项目实施村组进行公示。项目建设实行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同制和项目竣工决算验收制。应进一步完善项目建设后的运营、移交管护等内容，并做好项目资金绩效工作。

六、请你办严格按照项目和资金管理的相关规定，抓紧开展下阶段工作，严格执行项目建设程序。强化资金使用管理，确保资金使用和项目建设合法合规。

西双版纳州搬迁安置办公室

2019年3月28日

西双版纳州搬迁安置办公室　　2019 年 3 月 28 日印

勐海县勐遮镇曼弄村委会勐邦村小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目可行性研究报告审查会议专家组人员名单

2019年3月7日

姓　名	单　位	职务、职称	签 名	备 注
杨云峰	州建筑规划设计院	高工	杨云峰	
邹明生	州建筑规划设计院	高工	邹明生	组长
黄渝娥	州造价中心	造价师	黄渝娥	

西双版纳州2019大中型水库移民后期扶持项目（勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村勐邦小组“美丽家园、小康库区”移民新村建设项目）可行性研究报告评审意见

西双版纳州2019大中型水库移民后期扶持项目(勐海县勐邦水库库区勐遮镇曼弄村勐邦小组“美丽家园、小康库区”移民新村建设项目）可行性研究报告评审会于2019年3月7日上午在西双版纳州移民开发局二楼会议室举行。州移民开发局、勐海县移民开发局、曼弄村勐邦小组、可研编制方等有关部门和由建筑民族特色设计、结构设计、造价专业专家等组成的评审专家组参加了会议。

参会领导及专家组在听取了可研编制单位对“可研报告”情况介绍后，认真审查了“可研报告”文本相关图件资料。原则同意通过评审，并同时提出以下修改意见：

1、 核对文本中的错漏项，完善项目需求分析内容。

2、 文本中应附相关管理部门的相关政府部门批复文件为编制依据。

3、 文本中所有图纸名称、日期应与可研报告相一致。

4、 完善乡村道路宽度、路芽、路面、花池、绿化的设计。

5、 道路结构部分应修改完善混泥土标号的设置，并满足承载力预估值，并充分考虑挡土墙的合理设置。

6、 建筑单体平面图应优化使用功能，主立面造型的民族特色应完善。

7、 结构部分应修改完善场地类型及基础形式，并满足承载力预估值。

8、 建议复核项目投资估算计算中工程费用分项合理分配，对各分项的投资估算章节中第二份的费用依据补充完善，并充分考虑第二部分全过程造价控制价。

9、 完善项目中排水，并要求雨污分流，充分考虑排水沟混泥土标号及排水管的管径合理性，并考虑与村寨的生态中水处理系统衔接。

专家组长：

郭时生

二〇一九年三月七日